

社 報



痛恨の極み

FRP型枠

当社開発中のFRP型枠ですが、計画中の役物が納品されました。(試作段階です。)どうか現物を見て、批判をいただきたいと思います。良い製品に仕上げていく為には、いろいろな人の意見が参考になります。



↑ 試験組してみました



もうすぐ、クリスマス……

11月28日(金)午後2時頃、当社施工中の現場にて、スラブ組貼後の開口部(開口フタあり)から、鉄筋工さんが墜落するという事故が発生いたしました。

同じ現場で共には働いている職人さんが、当社の設置した開口養生が不十分なために怪我をさせていただきました。あつてはならない災害です。

ケガをされた職人さん、雇用されている鉄筋工事会社の皆様には、誠に申し訳なく、お詫びを申し上げます。

今後は、このような災害を二度と、発生させないように、当社関係者の全員が猛省し、再発防止を誓うものであります。

- ・ スラブの強度は均一にし、強所・弱所を作らない。一連のスラブでは支柱・大引き・根太の間隔は一定に保つこと。
- ・ やむを得ず、弱所とせざるを得ない場合は、当該箇所を開口扱いとして明示し、人の通行を禁止する。

本日より心を新たにして、当社関係者全員が災害を防止するために、最善の努力をお願いいたします。

鉄筋工さんが墜落した開口



- ・ 500x500mmで棧木半掛・釘固定
- ・ 人の通りが多く、合板が弱っていた。
- ・ 合板裏返し、雨で耐力低下も

開口を下から見る・割れ折れた合板



- ・ ↑ 根太がなく強度弱所になっている



当社ホームページは <http://www.forbuild.co.jp> ご覧になれます。

良い計画には、強い「思い」が必要

安全でも品質でも、良い計画を作るには、「さあ良い仕事するぞ」と言う、強い思いが必要です。思いが強ければ強いほど、良い計画が立てられ、良い仕事の実現するはず。良い仕事を残すことは、職人として、職長として、人の生き様であるような気がします。

ええ加減な思いで仕事をしている人が、充実した人生を送れるはずがないのです。良い結果は良い過程からのみ生まれます。仕事師は偶然の良い結果など求めてはなりません。

自分の力で、良い計画を立て、良い仕事を残すのみです。

今月こそケガがありませんように。(拝)

2014年 安全成績

■ 現場災害 H26.1.1-H26.12.7	
休業災害	----- 3
不休災害	----- 1
物損災害	----- 0
その他	----- 0
合計	----- 2
■ 交通災害 H26.1.1-H26.11.7	
人身災害	----- 0
物損災害	----- 0
合計	----- 0